

Форма (лист) самооценки архитектурной доступности зданий профессиональных образовательных организаций

<https://sro.spsinfotech.ru/>

ГБПОУ «Альменский аграрно-технологический техникум»
административное здание

Оценка архитектурной доступности зданий ПОО				
	Описание обязательных элементов (требования)	Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья:		
		зрения («1» - обеспечено наличие, «0» - отсутствует)	слуха («1» - обеспечено наличие, «0» - отсутствует)	опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске («1» - обеспечено наличие, «0» - отсутствует)
IX. Вход (входы) в здание				
121.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	1	1	1
122.	поручни (при наличии наружной лестницы) *	1	1	1
123.	пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца) *	0	0	0
	Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном			

				участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м.				
124.	автоматически распашные или раздвижные двери (если они применяются дополнительно к эвакуационным)		0					0
125.	достаточная ширина дверных проемов							1
126.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)							1
127.	достаточный размер входной площади*		1		1			1
				Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2*2,2 м				
128.	при входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0					
129.	план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0					
130.	тактильно-контрастные указатели		0					
131.	контрастная маркировка стеклянных дверей *		1					1
132.	контрастная маркировка ступеней наружной лестницы *		1					1
133.	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуальное-акустическое табло и т.д.)		0		0			
134.	система вызова помощи		1		1			1
X. Пути перемещения внутри здания								
135.	достаточная ширина дверных проемов							1
136.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)							1
137.	достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров		1		1			1
138.	адаптированные лифты *		0					0

139.	достаточная ширина дверных проемов лифта *	0,9 м и более			0
140.	поручни на лестницах		1	1	1
141.	горизонтальные поручни на путях движения		0		0
142.	мобильный гусеничный подъемник				0
143.	дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта) *		0	0	0
144.	тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения		0		
145.	сменные кресла-коляски				0
146.	контрастная маркировка стеклянных дверей *		1		1
147.	контрастная маркировка ступеней лестничных маршей *		1		1
148.	таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0		
149.	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуальное-акустическое табло и т.д.)		0	0	
150.	информационный терминал		0	0	0

XI. Санитарно-гигиенические помещения

<i>Туалетная комната</i>					
151.	доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных	размеры, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9	1	0	0
152.	универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом	Размеры, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25, ширина двери - 0,9	0		0
153.	отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более				1

	0,014 м)							
154.	унитаз для инвалидов	высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0,45 м и не выше 0,6 м	1	1	0			0
155.	рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски				0			0
156.	стационарные и откидные опорные поручни у унитаза		0	0	0			0
157.	раковина с поручнями		0	0	0			0
158.	крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		1	1	1			1
159.	водопроводные краны с рычажной ручкой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа		1	1	1			1
160.	выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола		1	1	1			1
161.	система вызова помощника		0	0	0			0
<i>Душевая*</i>								
162.	достаточная ширина дверных проемов							
163.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)							
164.	душевая кабина с поддоном без порога							
165.	Нескользящий пол							
166.	открытие двери наружу							
167.	нерезное или закрепленное на стене складное сиденье							
168.	ручной душ							
169.	настенные поручни							
170.	система вызова помощника							
<i>XII. Учебные помещения</i>								
171.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)							1
172.	достаточная ширина дверных проемов							1
173.	выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья		1	1	0			0
174.	аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья		1	0	0			0

175.	доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья		1	0	0
176.	аудитории, оборудованные для дистанционного обучения		1	1	1
177.	дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации		0		
178.	дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля		0		
179.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации		0	0	
180.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры			0	
Всего (в баллах):			18	10	20
Максимальный балл			38	19	40
Доступность (в %) по каждому виду нарушений			47,3%	52,6%	49,1%

*при наличии

Директор ГБПОУ

«Альменовский аграрно-технологический техникум»

А.Ф.Белоусов

