

Форма (лист) самооценки архитектурной доступности зданий профессиональных образовательных организаций

<https://sps.spsinfotech.ru/>

ГБПОУ «Альменевский аграрно-технологический техникум»
общественное

Оценка архитектурной доступности зданий ПОО			
	Описание обязательных элементов (требования)	Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья:	
		зрения («1» - обеспечено наличие, «0» - отсутствует)	слуха («1» - обеспечено наличие, «0» - отсутствует)
		опорно-двигательного аппарата, в том числе	передвигающихся на кресле-коляске («1» - обеспечено наличие, «0» - отсутствует)
V. Вход (ходы) в здание			
61.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	1	1
62.	поручни (при наличии наружной лестницы) *	1	1
63.	пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца) *	0	0
		Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном	

		участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м.			
64.	автоматически распахные или раздвижные двери (если они применяются дополнительно к эвакуационным)		0		0
65.	достаточная ширина дверных проемов				1
66.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
67.	достаточный размер входной площади*	Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2*2,2 м	1	1	1
68.	при входе в объект вывеска с названием организации, графическим логотипом организации, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0		
69.	план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0		
70.	тактильно-контрастные указатели		0		
71.	контрастная маркировка стеклянных дверей *		1		1
72.	контрастная маркировка ступеней наружной лестницы *		1		1
73.	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)		0	0	
74.	система вызова помощи		1	1	1
VI. Пути перемещения внутри здания					
75.	достаточная ширина дверных проемов				1
76.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
77.	достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров		1	1	0
78.	адаптированные лифты *		0		0

79.	достаточная ширина дверных проемов лифта*	0,9 м и более			0
80.	поручни на лестницах		1	1	1
81.	горизонтальные поручни на путях движения		0		0
82.	мобильный гусеничный подъемник				0
83.	дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта)*		0	0	0
84.	тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения		0		
85.	сменные кресла-коляски				0
86.	контрастная маркировка стеклянных дверей *		1		1
87.	контрастная маркировка ступеней лестничных маршей *		1		1
88.	таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0		
89.	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуальное-акустическое табло и т.д.)		0	0	
90.	информационный терминал		0	0	0

VII. Санитарно-гигиенические помещения

<i>Туалетная комната</i>					
91.	доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных	размеры, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9	1	1	1
92.	универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом	Размеры, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25, ширина двери - 0,9	0		0
93.	отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более				1

	0,014 м)						
94.	унитаз для инвалидов	высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0,45 м и не выше 0,6 м	1	1			0
95.	рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски						0
96.	стационарные и откидные опорные поручни у унитаза		0	0			0
97.	раковина с поручнями		0	0			0
98.	крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		1	1			1
99.	водопроводные краны с рычажной рукояткой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа		1	1			1
100.	выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола		1	1			1
101.	система вызова помощника		0	0			0
<i>Душевая *</i>							
102.	достаточная ширина дверных проемов		1				1
103.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)						1
104.	душевая кабина с поддоном без порога		1				1
105.	нескользкий пол		1	1			1
106.	открывание двери наружу		1	1			1
107.	переносное или закрепленное на стене складное сиденье		0				0
108.	ручной душ		1				1
109.	настенные поручни		0				0
110.	система вызова помощника		0				0
<i>VIII. Учебные помещения</i>							
111.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)						1
112.	достаточная ширина дверных проемов						1
113.	выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья		1	1			0
114.	аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья		1	0			0

115.	доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья		1	0	0
116.	аудитории, оборудованные для дистанционного обучения		1	1	1
117.	дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации		0		
118.	дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля		0		
119.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации			0	
120.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры			0	
	Всего (в баллах):		29	15	24
	Максимальный балл		45	28	49
	Доступность (в %) по каждому виду нарушений		48,9%	53,6%	49%

* при наличии

Директор ГБПОУ

«Альменовский аграрно-технологический техникум»

А.Ф.Белоусов